

平成23年度 煙突から出ている排ガスの測定結果

測定年月日	炉番号	ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素	一酸化炭素
		0.15g/m <sup>3</sup> N	30.63m <sup>3</sup> N/h (約1890ppm)	250ppm	430ppm	100ppm
平成23年4月13日	2	<0.001	0.08(5)	75	4	16
平成23年5月16日	2	<0.001	0.17(11)	71	13	11
平成23年6月10日	1	<0.001	0.15(9)	76	19	26
平成23年7月15日	2	<0.001	0.05(4)	68	3	41
平成23年8月31日	1	<0.001	0.03(2)	66	3	47
平成23年9月28日	2	<0.001	0.14(10)	70	16	16
平成23年10月31日	1	<0.001	0.06(4)	66	8	22
平成23年11月30日	2	<0.001	0.11(7)	75	15	28
平成23年12月24日	1	<0.001	0.06(4)	70	7	18
平成24年1月24日	1	<0.001	0.18(10)	64	30	95
平成24年2月13日	1	<0.001	0.04(3)	69	15	16
平成24年3月21日	1	<0.001	0.05(3)	62	2	14

