

平成25年度 煙突から出ている排ガスの測定結果

測定年月日	炉番号	ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素	一酸化炭素
		0.15g/m ³ N	30.63m ³ N/h (約1890ppm)	250ppm	430ppm	100ppm
平成25年4月24日	1	<0.001	0.09(6)	72	18	43
平成25年5月28日	2	<0.001	0.10(6)	61	17	25
平成25年6月17日	1	<0.001	0.07(4)	71	3	31
平成25年7月23日	2	<0.001	0.03(2)	69	8	14
平成25年8月28日	1	<0.001	<0.02(<1)	63	2	38
平成25年9月30日	2	<0.001	<0.01(<1)	62	2	21
平成25年10月11日	2	<0.001	<0.02(<1)	68	7	24
平成25年11月8日	2	<0.001	0.07(4)	62	7	21
平成25年12月27日	2	<0.001	0.07(4)	74	10	24
平成26年1月31日	1	<0.001	<0.02(<1)	76	6	24
平成26年2月12日	1	<0.001	<0.02(<1)	67	2	9
平成26年3月20日	1	<0.001	0.02(1)	70	4	12

